

Отчет об исполнении предписаний за 2024 г
за 2024 год

Учреждение

ГБОУ СОШ пос.Коммунарский

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
06.06.2024	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Соблюдение санитарно- эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлении детей и молодежи	- п. 2.5.3 отделка стен во всех выполнены обоями, документы на которые отсутствуют (по санитарным правилам – отделка, допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств) - п. 2.7.2 контрукция окон в коридоре на 2 этаже не обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года - п. 2.11.2 подоконники в коридоре на 2 этаже имеют дефекты и повреждения(с трещиними краска не целостная), что затрудняет проведение уборки с примеением моющих и дезинфицирующих средств - п. 3.4.8 в кабинетах физики и химии демонстрационный стол установлен не на подиуме	Устранить нарушения указанные в предписании ГБОУ СОШ п. Коммунарский не имеет возможности, поскольку: - обязанность не производить перепланировок и иных неотделимых улучшений прямо предусмотрена договором с Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области (п. 3.2.4), - обязанность обеспечивать надлежащее техническое и санитарное состояние помещений закреплена договором за Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области (п.3.1.5), - отсутствием бюджетных средств на выполнение работ по устранению нарушений - направлены письма главе муниципального района Красноярский, ХЭС, КУМС муниципального района Красноярский

Директор ГБОУ СОШ пос.Коммунарский

Шалимова О.В.