



ПМ 63250041000117879140 от 28.04.2025

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Учетный № _____ Дата _____ года. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области**

Георгия Мигирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <https://www.63.rosпотребнадзор.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 05/224 от 02.06.2025г.

**Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Малкиной Анной Борисовной**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

При проведении профилактического визита в отношении:

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области (ГБОУ СОШ пос. Коммунарский);

ИНН 6376021845,

юридический адрес: 446375, Самарская область, муниципальный район Красноярский, пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 20;

фактический адрес: 446375, Самарская область, муниципальный район Красноярский, пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 20; 446375, Самарская область, муниципальный район Красноярский, пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 15

(указывается наименование контролируемого лица, ИНН, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90, статьи

90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предписываю в срок до 01.08.2026г.:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
ГБОУ СОШ пос. Коммунарский			
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
1	п. 2.5.3 стены в кабинетах оклеены бумажными обоями, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	Привести отделку стен во всех кабинетах в соответствии с санитарными требованиями (убрать обои)	Предоставить фотодокументы
2	п. 2.7.2 конструкция окон в коридоре на 2-м этаже не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (оконные рамы деревянные, ветхие, не открываются)	Обеспечить конструкцию окон в коридоре на 2-м этаже с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года	Предоставить фотодокументы
3	п. 2.11.2 подоконники в коридоре на 2-м этаже имеют дефекты и повреждения (с трещинами, краска не целостная), что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	Восстановить целостность подоконников в коридоре на 2-м этаже	Предоставить фотодокументы
4	п. 2.11.4 отсутствует возможность качественно обеззараживать санитарно – техническое оборудование, т.к. поверхность чаши Генуя имеет дефекты и повреждения, покрыто ржавчиной	Провести замену санитарно – технического оборудования в туалетах	Предоставить фотодокументы
5	п. 3.4.8 учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленные не на подиуме	В кабинетах физики и химии демонстрационный стол установить на подиуме	Предоставить фотодокументы
СП детский сад «Снежинка»			
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
6	п. 2.5.3 потолки в группах имеют следы протеканий	Привести отделку потолков в соответствии с санитарными требованиями	Предоставить фотодокументы
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»			
7	приложение № 7 (таблица 1) при анализе журнала контроля за рационом питания в 2025 систематически не выполняются среднесуточные нормы по творогу (-43% в феврале, -46% в марте, -48% в апреле), сметане (-57% в феврале, -48% в марте, -55% в апреле), рыбе (-30% в марте, -33% в	При организации питания детей обеспечить соблюдение требований по выполнению среднесуточных норм по творогу, сметане, рыбе, соку	Предоставить журнал выполнения натуральных норм

	апреле), соку (-25% в феврале, -29% в марте, -23% в апреле).		
8	приложение № 9 (таблица 1) не соблюдается масса порций третьего блюда для детей 3-7 лет: 15.05.2025 на завтрак фактически выход какао с молоком 110 гр., по примерному меню (4 день) выход 180 гр.	Обеспечить соблюдение массы порций третьего блюда	Предоставить примерное 10-ти дневное меню и ежедневные меню-раскладки

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

ГБОУ СОШ пос. Коммунарский, законного представителя ГБОУ СОШ пос. Коммунарский.

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (п. 1 ст. 95 № 248-ФЗ) **в срок до 01.08.2026г.:**

- по адресу: 446370, Самарская область, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 54, тел: 8(846 57) 2-02-09
- E-mail: kr_yar@fsnsamara.ru.
- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области (далее – Управление) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков Малкина А.Б.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)



(подпись)

Предписание для исполнения получил

Директор ГБОУ СОШ пос. Коммунарский Шалимова О.В.

(должность лица, получившего предписание, фамилия и инициалы)



(подпись)

Предписание направлено по электронной почте в Северо-Западное управление Министерства образования и науки Самарской области: nord_west_adm@samara.edu.ru

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 93 Федерального закона № 248-ФЗ, при наличии обстоятельств, вследствие которых невозможно исполнить предписание в установленные сроки, Управление может отсрочить исполнение предписания на срок до одного года (процедура выполняется в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов»).